

СОГЛАСОВАН: ПАО «ТГК-1»

« _____ » _____

УТВЕРЖДАЮ: ООО УК «Территория»

Директор Меньшикова С.Н.

« 29 » апреля 2025 г.



Территория

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 8 Б офис 3
Тел. 59-59-71, e-mail: uk-territoria@yandex.ru, 595971ter@mail.ru, сайт: uk-territoria.ru
ОГРН 1141001009599, ИНН/КПП 1001286837/100101001

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ №8628 СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 048602673

Корр. счет 30101810600000000673, Р/счет 40702810425000000148

Лицензия № 30 от 20.04.2015 год (Приказ о продлении срока действия лицензии № 005/054/13-12 от 22.03.2023 год)

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объектам			
1.1	Адрес объекта	Республика Карелия Г.Петрозаводск	
1.2	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Жилые здания	
1.3	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «ТГК-1»	
1.4	Всего домов (Жилые здания) шт.	34	
1.5	С центральным отоплением	28	
1.6	С печным отоплением	6	
1.7	С холодным водоснабжением	34	
1.8	С горячим водоснабжением	8	
1.9	Общая площадь объектов (кв.м.)	38737,06	
2. Инженерные системы и оборудование объектов			
2.1	Тепловых вводов	28 шт.	
2.2	Тепловых пунктов	9 шт.	
2.3	Тип системы теплоснабжения	Открытая-27 зд., закрытая -1 зд.	
2.4	Схема подключения	Зависимая -28 зд.	
2.5	Внутридомовая система отопления	Двухтрубная -28 зд.	
2.6	Наличие циркуляции ГВС	8 зд.	
2.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	2 зд.	
2.8	Материал трубопроводов	сталь	
2.9	Водопроводный ввод	34 шт.	
2.10	Водомерный узел	10 зд.	
2.11	Материал трубопроводов	сталь	
2.12	Электрический ввод	34 зд.	
2.13	Наличие прибора учета электроэнергии	11 зд.	